



gemeente  
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250  
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:  
Raadhuisplein 1  
Hoofddorp  
Telefoon 0900 1852  
Telefax 023 563 95 50

Cluster  
Contactpersoon  
Telefoonnummer  
Uw brief  
Ons kenmerk  
Bijlage(n)  
Onderwerp

2011/70450  
Beheer en Onderhoud  
Jhr. ing. A. de Lange  
023 - 5674182

10 november 2011  
2011.0047442

Geen  
Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie  
over de veiligheid in zwembaden.

Verzenddatum

13 DEC. 2011

Geachte heer, mevrouw,

Op 10 november 2011 ontvingen wij schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de veiligheid in gemeentelijke zwembaden. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

*Vraag 1: Zijn er in onze gemeente zwembaden waar RVS-constructies nog niet vervangen zijn?*

Antwoord: de CDA-fractie doelt met name op de gemeentelijke zwembaden (beheerd door Sportplaza), maar vraagt tevens de zwembaden, waarin op particulier initiatief betaalde zwemlessen worden gegeven, in de beantwoording mee te nemen.

In de gemeentelijke zwembaden zijn geen dragende constructies in RVS uitgevoerd. De niet- dragende constructies kunnen uitgevoerd zijn met onderdelen van RVS.

Van de zwembaden in particulier bezit zijn bij ons geen meldingen van incidenten als gevolg van problemen met RVS (ophang)constructies bekend. Desondanks zal in het Handhavingsprogramma voor 2012, naar aanleiding van het VROM-Inspectiesignaal, een gerichte controle bij deze zwembaden worden ingepland. De brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectoraat-Generaal VROM, van 8 november jl. over de veiligheid van zwembaden en ons antwoord daarop van 30 november 2011 treft u ter informatie als bijlagen aan.



Mixed Sources  
Productiegroep uit gecontroleerde  
bossen en andere gecontroleerde  
bronnen

Cert no. SGS-COC-004741  
www.fsc.org  
© 1996 Forest Stewardship Council

*Vraag 2: Indien dit het geval is, waar bevinden zich deze constructies en wat is de reden dat zij nog niet vervangen zijn?*

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

*Vraag 3: Worden er in de gemeentelijke zwembaden met regelmaat veiligheidschecks uitgevoerd? En hoe worden opgespoorde onvolkomenheden vervolgens aangepakt?*


Antwoord: de gemeente Haarlemmermeer heeft voor wat betreft het dagelijkse beheer en onderhoud prestatieafspraken gemaakt met Sportfondsen Haarlemmermeer BV, de exploitant en beheerder van gemeentelijke zwembaden. In opdracht van Sportfondsen Haarlemmermeer BV worden tweejaarlijks inspecties naar de diverse ophangconstructies door inspectiebureau Cobra Consultancy uitgevoerd. In de tussenliggende jaren wordt door Sportfondsen Haarlemmermeer BV zelf een visuele inspectie uitgevoerd. Aanbevelingen tot optimaliseren van de veiligheid aan de hand van de uitgebrachte rapportages worden door de gemeente overgenomen en uitgevoerd.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,  
de secretaris wvd,

de burgemeester,



mr. A.L. van Kempen



drs. Th.L.N. Weterings