

gemeente
Haarlemmermeer

Leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 563 95 50

2012/29602



Staf Bestuur en Directie

Contactpersoon
Doorkiesnummer
Uw brief
Ons kenmerk
Bijlage(n)
Onderwerp

Maarten Treep
023 5676069
12.0446805\obd
Geen
Incident hoogspanningstation Vijfhuizen

Verzenddatum

27 APR. 2012

Geachte heer, mevrouw,

Vorig jaar heeft de fractie van de VVD in de actualiteitsrondvraag vragen gesteld over de aard van een incident met een hoogspanningsstation in Vijfhuizen en de communicatie daarover aan omwonenden. Ik heb destijds toegezegd u daar nader over te informeren. Deze informatie heb laten opvragen bij Tennet: de aard van het incident (een defect in de transformator) werd vrij snel aangeleverd, maar over de communicatie vanuit TenneT aan omwonenden bleef nadere informatie enige tijd uit. Na het wachten hierop is ook de beantwoording aan uw Raad onbedoeld blijven liggen, waarvoor mijn excuses. Hierbij alsnog de informatie over dit incident.

Op vrijdag 1 april 2011 vond om 15.12 uur een kortdurende stroomonderbreking plaats in een gedeelte van de regio Haarlemmermeer. Hierdoor viel ongeveer 6 megawatt aan belasting weg, vergelijkbaar met het stroomverbruik van vijfduizend huishoudens. Oorzaak was een incident in het huidige station Vijfhuizen, waar een zogenoemde spanningstransformator defect raakte. Het defect raken van de transformator ging gepaard met een harde knal, die in de naaste omgeving hoorbaar is geweest. Tevens ontstond er rookontwikkeling, waarbij uit voorzorg de brandweer naar het hoogspanningsstation is gekomen.

Dit incident heeft tot enige onrust geleid in de naaste omgeving. Eén van de medewerkers van Tennet heeft in de weken na het defect een bezoek gebracht aan enkele omwonenden om een korte toelichting te geven en heeft daarnaast ook diverse omwonenden te woord gestaan om dit incident toe te lichten. TenneT benadrukt dat hoogspanningsstations zo worden gebouwd en ontworpen dat veiligheid juist voor die omgeving maximaal wordt gewaarborgd, evenals de leveringszekerheid. Mede daardoor kon de stroomvoorziening na




Mixed Sources
Productgroep uit goed beheerde
bossen en andere gecontroleerde
bronnen
Cert no. SGS-COC-004741
www.fsc.org
© 1996 Forest Stewardship Council

alweer een kleine 4 minuten worden hersteld met behulp van andere transformatoren op het station.

TenneT is zoals u bekend volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw 380 kilovolt hoogspanningsstation in Vijfhuizen. Dit station vormt straks een belangrijke schakel in de nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding tussen Bleiswijk en Beverwijk. De ontwerpbesluiten voor station Vijfhuizen (inpassingsplan, vergunningen en ontheffingen) zullen naar verwachting voor de zomer van 2012 ter inzage gelegd worden

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a horizontal line extending to the right.

drs. Th.L.N. Weterings
burgemeester

Ons kenmerk 12.0446805\obd
Volgvel 3

Verzendlijst t.b.v. FM/DRM

Steller : Maarten Treep
Telefoon : 023 5676069
Geadresseerde : Leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

Uw brief :
Bijlage(n) : Geen
Onderwerp : Incident hoogspanningstation Vijfhuizen
Kenmerk : *12.0446805*

Afschriften aan:

- Archief FM/DRM
- SBD/OBD: Maarten Treep
-

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften: